

Отчёт по ячейке: QC1G

Подстанция: РХа
Период: 15.09.2026, 00:00:00 — 14.10.2026, 23:59:59
Документ сформирован: 14.10.2026, 11:20:25


Электрический ресурс (кА·с)



Электрический износ (%)



Механический износ (%)



Параметр	A	B	C
Электрический ресурс (кА·с)	67.6	65.1	72.0
Электрический износ (%)	32%	33%	34%
Счётчик операций (по фазам)	186	174	191
Коммутации токов КЗ	6	4	8
Время горения дуги	0.45	0.57	0.53
Ток отключения (кА)	14.20	12.80	15.10

Журнал событий (25)

Время события	Источник	Сообщение	Уровень	Состояние
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Ток катушки отключения 1: 3.0 А	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Ток катушки отключения 2: 2.2 А	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Общий отработанный электрический ресурс фазы A: 67.6	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Общий отработанный электрический ресурс фазы B: 65.1	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Общий отработанный электрический ресурс фазы C: 72.0	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Время горения дуги при последнем отключении фазы A: 0.45	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Время горения дуги при последнем отключении фазы B: 0.57	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Время горения дуги при последнем отключении фазы C: 0.53	Информация	Запись

Время события	Источник	Сообщение	Уровень	Состояние
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Полное время отключения выключателя фазы А: 30.02	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Полное время отключения выключателя фазы В: 34.12	Информация	Запись
03.10.2026, 11:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Полное время отключения выключателя фазы С: 33.98	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Ток катушки включения: 4.4 А	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Общий отработанный электрический ресурс фазы А: 66.0	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Общий отработанный электрический ресурс фазы В: 63.5	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Общий отработанный электрический ресурс фазы С: 70.3	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Время горения дуги при последнем отключении фазы А: 0.52	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Время горения дуги при последнем отключении фазы В: 0.54	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Время горения дуги при последнем отключении фазы С: 0.44	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Полное время включения выключателя фазы А: 48.4	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Полное время включения выключателя фазы В: 50.63	Информация	Запись
28.09.2026, 15:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Полное время включения выключателя фазы С: 55.92	Информация	Запись
23.09.2026, 13:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Ток катушки отключения 1: 3.5 А	Информация	Запись
23.09.2026, 13:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Ток катушки отключения 2: 2.3 А	Информация	Запись
23.09.2026, 13:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Общий отработанный электрический ресурс фазы А: 64.5	Информация	Запись
23.09.2026, 13:15:00	Объект КРУЭ QC1G	Общий отработанный электрический ресурс фазы В: 62.0	Информация	Запись